



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOSZCZOWIE

Ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa

Tel: (41) 394-27-41, (41) 394-34-95. Fax: (41) 394-34-96

E-mail: psse.wloszczowa@pis.gov.pl, WWW: http://psse-wloszczowa.com.pl

Nr SE. Ia – 4261/9/8/2018/CK

Włoszczowa, dn. 14.11.2018r.

1933/18

Wójt Gminy Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29 – 105 Krasocin

2018 - 11 - 19

p. A. Jędras

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) na podstawie sprawozdania z badań wody nr 338/PBHŚ/N/2018 z dnia 08.11.2018r. w zakresie parametrów zawartych w zał. 2 cz. A oraz zawartości enterokoków manganu i żelaza określonych w zał. 2 cz. B, pobranej z wodociągu Czostków , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi .

Zawartość manganu w badanej próbce wody wyniosła $47 \pm 17 \mu\text{g/l}$ przy dopuszczalnej wartości parametrycznej $50 \mu\text{g/l}$

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włoszczowie
Ewa Jędras

Otrzymują do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. E. Godlewskiego 11 , 29 - 105 Krasocin
2. A/a

wiepodlega

CO. 034
KRAKÓW, UL. GOSPODARSKA 11
ALFONSO 101-01-01