

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Sobieskiego 38
29-100 Włoszczowa

SE.Ia-4261/15/2/2019/HH

218/19

2019 -02- 0 1

p. A. Jedrus

Włoszczowa, dn. 29.01.2019r.

Ireneusz Gliściński
Wójt Gminy Krasocin
29-105 Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Skorków za 2018r.

W oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r., poz.59) oraz zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1152 z póź. zmianami) i § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie
dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
dla wodociągu Skorków
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.**

W 2018r. na podstawie sprawozdań z badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie dokonał oceny okresowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki wody pobierane były w stałych, ustalonych z administratorem wodociągu punktach poboru wody zgodnie z rocznym harmonogramem w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe - w zakresie monitoringu parametrów grupy A (mętność, barwa, smak, zapach, pH, przewodność właściwa, ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*) i monitoringu parametrów grupy B.

W 2018r. wodociąg Skorków w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczał wodę dla 1090 odbiorców. Wodociąg zasilany był w wodę z jednej studni głębinowej. Woda w wodociągu tym nie była uzdatniania.

Za jakość wody w wodociągu odpowiedzialny był **Zakład Gospodarki Komunalnej Krasocin ul. Godlewskiego 11.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. pracownicy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie w ramach nadzoru sanitarnego pobrali do badań laboratoryjnych z w/w wodociągu 2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody Zakład Gospodarki Komunalnej Krasocin ul. Godlewskiego 11 pobrał do badań również 2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Próbki wody były pobierane równomiernie w omawianym okresie.

Na podstawie sprawozdań z badań wody wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej w ocenianym okresie nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Woda w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym określonym w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie stwierdza, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. odbiorcy wody z wodociągu Skorków spożywali wodę dobrej jakości, ocenianą jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włoszczowie

Epidemiologicznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie ul. Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin
3. A/a.