

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Sobieskiego 38
29-100 Włoszczowa

SE.Ia-4261/11/2/2019/HH

217119

2019-02-U 1

A. Jedrus

Włoszczowa, dn. 29.01.2019r.

Ireneusz Gliściński
Wójt Gminy Krasocin
29-105 Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Mieczyn za 2018r.

W oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r., poz.59) oraz zgodnie z art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1152 z póź. zmianami) i § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie
dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
dla wodociągu Mieczyn
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.**

W 2018r. na podstawie sprawozdań z badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie dokonał oceny okresowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki wody pobierane były w stałych, ustalonych z administratorem wodociągu punktach zgodności według rocznego harmonogramu w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe - w zakresie monitoringu parametrów grupy A(mętność, barwa, smak, zapach, pH, przewodność właściwa, ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*) i monitoringu parametrów grupy B. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie ul. Godlewskiego 11 przeprowadził w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych badanie wody w ujęciu w zakresie zawartości radonu.

W 2018r. wodociąg Mieczyn w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczał wodę dla 3290 odbiorców. Wodociąg zasilany był w wodę z jednej studni głębinowej i **nie posiada alternatywnego źródła zaopatrzenia wodę.** Woda w tym wodociągu nie była uzdatniana.

Za jakość wody w wodociągu odpowiedzialny był **Zakład Gospodarki Komunalnej Krasocin ul. Godlewskiego 11**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. pracownicy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej we Włoszczowie w ramach nadzoru sanitarnego pobrali do badań laboratoryjnych z w/w wodociągu 4 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 - w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody Zakład Gospodarki Komunalnej Krasocin ul. Godlewskiego 11 pobrał do badań również 4 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 - w zakresie monitoringu parametrów grupy B oraz 1 próbkę wody w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Próbkę wody były pobierane równomiernie w omawianym okresie.

Na podstawie sprawozdań z badań wody wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej w ocenianym okresie nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Woda w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym i substancji promieniotwórczych określonym w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie stwierdza, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. odbiorcy wody z wodociągu Mieczyn spożywali wodę dobrej jakości, ocenianą jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włoszczowie
Ewa Włoszczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie ul. Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin
3. A/a.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Sobieskiego 38**